

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Lo Arcaya
Lo Arcaya Adm. Y Control De Ctas. Convenio
AIRSYS
AS18MU1-C
JAA0WAH5172158001169

N° de Activo Fijo 50002907-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7238
Lo Arcaya 1727
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~
✓
~
~
✓
✓
~
✓
✓
~
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8.9			
Calor	45.2			
Retorno				

Técnico 1

Técnico 2

				ımos Eléctricos (A)	; (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.69			1.2
Ventilador Interior						
Compresor 1						9.9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	16-02-2022	

Mantencjón Grupb 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica