

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1452
Ubicación	Piso 6 Torre Norte	N° de Activo Fijo	2010-724-L
Descripción	Sala De Rayos X 2	N° OT	4195
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	PDW(L2)-18-VN	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	6900903100298	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	35

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.2	1.5	1.1

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.6	0.52	0.45	0.65
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-11-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica