

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1258
Ubicación	Piso 5 Mo	N° de Activo Fijo	50002112-0
Descripción	Preparto 1507 Saip Usv 5.28	N° OT	8730
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC08CBAHEFXL	Período de Ejecución	Marzo, 2022
Serie	50531E19667069	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	41.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.2	1.7	1.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.21	0.19	0.15	0.27
Motor 2	0.35	0.32	0.28	0.49
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-03-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica