

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Cortina de Aire	
Piso -1 Manquehue Oriente	
Acceso central de alimentacion Piso -1 Mo	
MIDEA	
HFM-1215Q	
S/R	

N° de Activo Fijo 50003892-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5578 Av. Manquehue Norte 1499 Agosto, 2021 Mantención

Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Cambio de rodamientos Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
~
✓
~
~

Alta	Baja
6.6	5.2
	6.6

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		✓	0.42		0.35	0.82
Motor 2						

Observacion	es: Se realiza ma	ntención preven
Fecha Mante	ención: 18-12-2021	
		_
- :		\neg
Técnico 1	Xavier Matute	

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Miguel Angel Delgado

Técnico 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica