

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Refrigerador
Ubicación	Sala Cuna Piso 1
Descripción	Cocina Sala Cuna Personal
Marca	LG
Modelo	LT44BGP
Serie	803TRDPON778

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3555
Edificio	Lauca 1296
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	3.3
Freezer	

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
		1.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica