

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1420
Ubicación	Piso 14 Torre Sur	N° de Activo Fijo	50001322-0
Descripción	Sala De Enfermera	N° OT	8264
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YBFC06CBAHEFXL-E	Período de Ejecución	Marzo, 2022
Serie	F5047007FA08603	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.5
Calor	36

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.4	2.1

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.41	0.38	0.35
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica