

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro
PISO 2 ALEMANA SEGUROS
EQUIPO 20, PISO 2, ALEMANA SEGUROS
ANWO
GES12E - DOO
4C08160001530

N° de Activo Fijo

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

6962 **AV MANQUEHUE NORTE 1370** Febrero, 2022 Mantención

242

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
✓
~
~
~
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	4.8			
Calor	38.5			
Retorno				

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.22			0.3
Ventilador Interior		<b>✓</b>	5.23			6.8
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	06-02-2022	

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito José Paricaguan

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica