

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1 Mo
Sodexo Bodega De Abarrotes N°1
YORK
YGFC08CBAHEF-L
F6010001EB11437

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
✓	
	· ·

Correlativo de Fan Coil	744
N° de Activo Fijo	50002101-0

N° OT 2857
Edificio Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución Octubre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	22	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.3	1.7

N	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal	
0.36	0.34	0.31	0.49	
0.24	0.23	0.22	0.27	

Observaciones: Se re	realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 13-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica