

| | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|
| Equipo: | Fan Coil | N° De Activo: | 50001574-0 |
| Ubicación: | Piso -1 Urgencia General | | |
| Descripción: | AREA LIMPIA URGENCIA PEDIATRICA, PISO -1, CLINICA. | Cliente: | Cas |
| Marca: | YORK | Periodo Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Modelo: | YGFC04CBAHEFXRDE | Area | |
| Serie: | 50530C70488335 | Mantencción preventiva | ✓ |

| | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA | | N/A | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| ALINEACION DE POLEAS | | | | | | | | | | |
| CAMBIO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR | | | | | | | | | | |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE VALVULAS | | N/A | | | | | | | | |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA GENERAL | | N/A | | | | | | | | |
| LUBRICACION GENERAL | | N/A | | | | | | | | |

| EQUIPOS | | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA | | Presión | | Temperatura | | |
|---------|-----------------|--|------|---------|--------|-------------|--------|--------|
| | | Tríf | Mono | Entrada | Salida | Entrada | Salida | PSI/°C |
| CHILLER | | | | R | S | T | Nom. | |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | Baja | | Alta | | PSI/° |
| | | | | Baja | | Alta | | PSI/° |
| | | Tríf | Mono | R | S | T | Nom | |
| | M.Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR | | | | | | Amp |
| | Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR | | | | | | Amp |
| | Comp | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR | | | | | | Amp |
| | Ventana | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) | | Baja | | Alta | | PSI/°G |
| | Vrv | | | Frio | Calor | | | |
| | Vrv UI | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | | C° | | |
| | | Tríf | Mono | R | S | T | Nom | |
| | Uma | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 | | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.30 | Amp |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 | | | | | | Amp |
| ✓ | Fan Coil | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) | | 2.8 | 2.4 | 2 | A/M/B | |
| | Vex / Vin | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) | | 25.6 | | | | °C |
| | Cortina de aire | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | 12.4 | 12.4 | Frio/Calor | | °C |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 29-09-2021

Técnico 1: Miguel Angel Delgado Técnico 2: Andrés Ramírez

Mantencción Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantencción
QR Cleaner

