

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1363
Ubicación	Piso -1 Resonancia Magnetica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Resonancia Magnética - Sala de Comando Pet-Ct	N° OT	5308
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC08CBAHEFXR-E	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	F6010002FA11457	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.4
Calor	38

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	1.9	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.29	0.27	0.25
Motor 2	0.29	0.28	0.26
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica