

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6787
Av. Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	]
<b>✓</b>	
~	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	11.3				
Calor					
Retorno					

**Observaciones:** 

Técnico 2

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.28			0.4
Ventilador Interior						
Compresor 1						
Compresor 2						

Fecha Mantención: 26-01-2022			
Técnico 1 Yohansson Henrito	<del>-</del> ]		

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1

OR Glabber

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica