

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Sala Cuna
Sala Cuna- Equipo A Sala Azul 1 Er Piso
YORK
BOH35R15A
0612-05419

N° de Activo Fijo 50001706-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4559
Lauca 1296
Noviembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
✓	

Chaguas da Tar	nperaturas (°C)
Chequeo de Tei	iiperaturas (C)
Frío	10.3
Calor	43.6
Retorno	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		~	0.88			1.56
Ventilador Interior						
Compresor 1						16.3
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	24-11-2021	

Técnico 1

24-11-2021

Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Dienbar

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica