

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5959 Concilio Vaticano
Casa N° 5959 Área Consolidación
AIRWELL
AWAU-YGF009-H11
3B23521230

N° de Activo Fijo 50002944-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6785
Vitacura 6080
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
~
✓
✓
✓
~
-

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.2		
Calor	42.9		
Retorno			

			Medición de Consumos Electricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.3			0.37
Ventilador Interior						
Compresor 1						3.3
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	26-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1 OR Dienos Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica