

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Refrigerador
PISO 9 TORRE NORTE
PERIFERICA ONCOLOGIA, PISO 9 TORRE NORTE
FAGOR
ZBX1115CY
014-03-12

N° de Activo Fijo

62001106-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Área

AV. VITACURA 5951

Diciembre, 2021

Mantención

5788

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Funcionamiento de termostato de cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

✓	
✓	
✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	

	L
	ĺ
_	ŀ
Compresor	l
Ventilador	I

	Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal	
r	0.25	0.48	
r		0.29	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Gabinete	3.2	
Freezer	-6.8	

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1 Técnico 2

Observaciones:

Yohansson Henrito José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

 V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica