

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 7
Sector Unid De Investigación
FRIGIDAIRE
ANMA14BC
63180365

N° de Activo Fijo 50002890-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2188
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
~	
✓	
✓	
✓	1
✓	1
✓	1
✓	
✓	1
✓	
✓	
✓	
✓	
·	_

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	9.6
Calor	43.8
Retorno	_

				Medicion de Consi	imos Electricos (A)	
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.23			0.35
Ventilador Interior						
Compresor 1		✓	4.29			6
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

27-09-2021

Mantención Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica