

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
AZOTEA P5° TORRE MEDICA
VEX 58 CASINO AREA SUCIA
S&P
MAB/6-665T3/4CUELO
CO 38258

N° de Activo Fijo 50001789-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9418	
AV. VITACURA 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor		~	3.65			7.5	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	13-04-2022

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica