

Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:	50001920-0
Ubicación:	Piso 5 Mo	Cliente:	Mo
Descripción:	Centro De Nodo De Datos	Periodo Ejecución	Junio, 2021
Marca:	YORK	Area	
Modelo:	YGFC03CBAHEFXLEG	Mantencción preventiva	✓
Serie:	50531E19666870		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		✓								
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO		✓								
LIMPIEZA DE TERMOSTATO		✓								
LIMPIEZA DE DIFUSORES		✓								
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES										
CHEQUEO DE VALVULAS		✓								
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT		✓								
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A								
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO		✓								
LIMPIEZA GENERAL		✓								
LUBRICACION GENERAL		✓								

EQUIPOS

CHILLER		CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Presión		Temperatura		PSI/°C
		Trif	Mono	Entrada	Salida	Entrada	Salida	
				R	S	T	Nom.	
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
				Baja		Alta		PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
		Trif	Mono	R	S	T	Nom	
M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR							Amp
Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR							Amp
Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR							Amp
Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G
Vrv				Frío	Calor			
Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					C°		
		Trif	Mono	R	S	T	Nom	
Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1		✓	0.25	0.18	0.16	0.27	Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp
✓ Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)			3.5	2.9	2.3	A/M/B	
Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)			21.3				°C
Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			9		Frío/Calor		°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio:	11-06-2021
Técnico 1:	Lowen's Ydel Pierre
Técnico 2:	Miguel Angel Delgado

Mantencción Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantencción
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

