

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Purificador de Aire	
Piso 8 Hall Torre Sur	
Piso 8 A Torre Medica	
AEROLITE	
APH1015	
19011900263	

N° de Activo Fijo	12003881-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5522
Av. Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza general del equipo
Limpieza/cambio de filtro
Limpieza de sensores
Limpieza de motor eléctrico
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

	L	Nominal
Medición de Consumos Eléctricos (A)	0.09	0.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica