

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Equipo: | Fan Coil | N° De Activo: | S/R |
| Ubicación: | Subteraneo N°2 Mo | Cliente: | Mo |
| Descripción: | Sala De Capacitación | Periodo Ejecución | Enero, 2021 |
| Marca: | CARRIER | Area | |
| Modelo: | 42CE014315BR2C | Mantenimiento preventivo | ✓ |
| Serie: | 1207539907 | | |

| | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA | | ✓ | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| ALINEACION DE POLEAS | | | | | | | | | | |
| CAMBIO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR | | | | | | | | | | |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE VALVULAS | | ✓ | | | | | | | | |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA GENERAL | | ✓ | | | | | | | | |
| LUBRICACION GENERAL | | ✓ | | | | | | | | |


| EQUIPOS | | | | Presión | | Temperatura | | |
|---------|---------------------------------------|------|------|---------|------------|-------------|--------|--------|
| CHILLER | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA | | | Entrada | Salida | Entrada | Salida | PSI/°C |
| | | Trif | Mono | R | S | T | Nom. | |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | PSI/° |
| | | | | Baja | | Alta | | PSI/° |
| | | | | Baja | | Alta | | |
| | | | R | S | T | Nom | | |
| | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | Amp | |
| | | | Baja | | Alta | | PSI/°G | |
| | | | Frio | Calor | | | | |
| | | | | | C° | | | |
| | | | R | S | T | Nom | | |
| | | | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.60 | Amp | |
| | | | 0.48 | 0.40 | 0.34 | 0.60 | Amp | |
| ✓ | Fan Coil | | 3.8 | 3.2 | 2.3 | A/M/B | | |
| | Vex / Vin | | 21.5 | | | | °C | |
| | Cortina de aire | | 13.7 | 25.4 | Frio/Calor | | °C | |


Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 05-02-2021

Técnico 1: Lowen´s Ydel Pierre Técnico 2: Manfred Lovince





Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica

