

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Estac. Urg. Escolar Sub.1º
Descripción	Vex Urgencia Respiratoria P-1 Vit
Marca	S&P
Modelo	CBM-12/12
Serie	L0455128490900KIT

Nº de Activo Fijo	S/R
Nº OT	9089
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenimiento

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0
-------------------------------------	---

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor		✓	2.37			4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 06-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenimiento Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

Vº Bº Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Vº Bº Responsable Clínica