

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	50003496-0
Ubicación	SUB 1 MO		
Descripción	Ca 1294 PRE-ELABORADOS Y SANITIZADOS DE	N° OT	8436
Marca	CARNICOS CLARK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	CAC-120C2	Período de Ejecución	Marzo, 2022
Serie	A1804001170	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

		Alta		Baja		
		Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)		8.6	7.1	
		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.68		0.48	0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-03-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica