

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Equipo | Ventilador Extractor de Aire |
| Ubicación | Sala De Maq. Jardín Vitacura |
| Descripción | Vex 128 Habitación 180 Uci Pediátrica |
| Marca | S&P |
| Modelo | TD2000/315 |
| Serie | 01B61531 |

| | |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo | 50001778-0 |
| N° OT | 10042 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Mayo, 2022 |
| Área | Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|

| | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | R | S | T | Nominal |
| Motor | | ✓ | 0.9 | | | 1.1 |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantenimiento preventivo |
| | |

Fecha Mantenimiento: 04-05-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenimiento Grupo 1
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantenimiento
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica