

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Subterráneo N°1 M0
Descripción	DANIEL MUÑOZ
Marca	YORK
Modelo	YGFC03CBAEFL
Serie	F3004007BI08823

Correlativo de Fan Coil	1120
N° de Activo Fijo	50001946-0
N° OT	2864
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	2.8	1.9

Motor 1  
Motor 2  
Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.13	0.12	0.1	0.27

Observaciones:	Se realiza mantenimiento preventivo

Fecha Mantenimiento: 13-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez



Carlos Briceño  
Supervisor de Mantenimiento  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica