

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|-------------------------|
| Equipo | Cortina de Aire |
| Ubicación | SUB. 1° MO |
| Descripción | CA-1315 SALIDA DE CARRO |
| Marca | CLARK |
| Modelo | CAC-120C2 |
| Serie | A1804001280 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 5708 |
| Edificio | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución | Agosto, 2021 |
| Área | Mantenición |

| | |
|---|---|
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Cambio de rodamientos | ✓ |
| Inspección de resistencia eléctrica (si aplica) | ✓ |

| | | Alta | | Baja | | |
|---------|------|---------------------------------------|-----|------|---|---------|
| | | Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) | | 10 | | |
| | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | |
| | Trif | Mono | R | S | T | Nominal |
| Motor 1 | | ✓ | 0.8 | 0.4 | | 0.85 |
| Motor 2 | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 18-08-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Miguel Angel Delgado |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica