

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
PATIO MANQUEHUE PISO -1
RADIOTERAPIA, CONSULTA
ANWO
GES12ED00
487433267172

N° de Activo Fijo

50002871-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

4900
AV. VITACURA 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
~	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8		
Calor	35		
Retorno			

Técnico 1

Técnico 2

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		>	0.17			0.3
Ventilador Interior		~	0.26			0.4
Compresor 1						3.7
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	12-12-2021	

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica