

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5937 Concilio Vaticano
Casa N° 5937 Ofic. Jefa
CLARK
CST-12HREO
G51120112200D6020099

N° de Activo Fijo 50002950-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

9586
Vitacura 6080
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
~	
~	
>	
>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8.8	
Calor	44.5	
Retorno		

				Medición de Cons	sumos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		~	0.22			0.35
Ventilador Interior						
Compresor 1						5.4
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	19-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica