

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	238
Ubicación	Piso 4 Mo	N° de Activo Fijo	50002182-0
Descripción	Centro, Pasillo Hall	N° OT	2096
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC14CBAHEFXL	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50531E19666999	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	14
Calor	32

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.5	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.4	0.35	0.29	0.59
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica