

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Azotea P7º Torre Sur
Uma 03 Casino Personal
YORK
XTI-060X081-BAKA050A
CKPMXT0011

N° de Activo Fijo 50001003-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4794
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
✓
<b>*</b>
<b>~</b>
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~
~
~
<b>✓</b>

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	13.1
Calor	39.7

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.3
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		8.25	8.31	8.29	15.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 08-12-2021

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Glabbar

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica