

**ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	SUB 1 MO
Descripción	Ca 1294 PRE-ELABORADOS Y SANITIZADOS DE
Marca	CARNICOS CLARK
Modelo	CAC-120C2
Serie	A1804001170

N° de Activo Fijo	50003496-0
N° OT	5684
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Agosto, 2021
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

		Alta		Baja	
		Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)		10.5	
		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T
Motor 1		✓	0.5		
Motor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-08-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Miguel Angel Delgado

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica