

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

FREEZER
Piso -3 Vit
Congeldor 650lt estac3 vit
MAIGAS
650LT CURVO
MA6501524LT

N° de Activo Fijo 60001370-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6761	
Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de Cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Cooler	2.2			

Observaciones:

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.92	1.5
Ventilador		

Fecha Mante	ención: 26-01-2022		
Técnico 1 Técnico 2	Yohansson Henrito José Paricaguan		
	Mantención Grupo 1 OR Grapos	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner	
	Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica