

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 1 Costado Urgencia General
Sala de Carros -1 CAS
CLARK
CST-24HRE
289914

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8271	
Av. Vitacura 5951	
Marzo, 2022	
Mantención	

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.3		
Calor			
Retorno			

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.41			0.65
Ventilador Interior		~	6.85			9.6
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					

Fecha Mantención:

10-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica