

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	672
Ubicación	Subteraneo N°1	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Informe De Cuerpos Equipo 2	N° OT	2066
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC10CBAHEF-R	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F4002016DB04353	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.8
Calor	42.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.4	0.36	0.33
Motor 2	0.39	0.36	0.33
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica