

**ORDEN DE TRABAJO**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Equipo      | Cortina de Aire |
| Ubicación   | SUB- 1° MO      |
| Descripción | CA REPOSTERIA   |
| Marca       | CLARK           |
| Modelo      | CAC-12C2        |
| Serie       | A1804000148     |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| N° de Activo Fijo    | S/R                      |
| N° OT                | 5691                     |
| Edificio             | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución | Agosto, 2021             |
| Área                 | Mantenición              |

|   |   |
|---|---|
| Reapriete de bornera de motores                 | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones  | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                     | ✓ |
| Limpieza general del equipo                     | ✓ |
| Cambio de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de resistencia eléctrica (si aplica) | ✓ |

|         |      | Alta                                  |      | Baja |   |         |
|---------|------|---------------------------------------|------|------|---|---------|
|         |      | Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) |      | 10   |   |         |
|         |      | Medición de Consumos Eléctricos (A)   |      |      |   |         |
|         | Trif | Mono                                  | R    | S    | T | Nominal |
| Motor 1 |      | ✓                                     | 0.35 |      |   | 0.55    |
| Motor 2 |      |                                       |      |      |   |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 18-08-2021

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute        |
| Técnico 2 | Miguel Angel Delgado |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica