

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
Casa N° 5959 Concilio Vaticano
Casa N° 5959 Finanzas
AIRWELL
AWAU-YGF018-H11
31323520866

N° de Activo Fijo 50002943-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9580
Vitacura 6080
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	9.7
Calor	45.1
Retorno	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.31			0.55
Ventilador Interior						
Compresor 1						7.3
Compresor 2					_	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	19-04-2022

19-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ Mantención Grupo 1

OR Glabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica