

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Sala Termica P7º Clinica Norte
Descripción	Vex 68 Oficina Jefa Laboratorio Clinico
Marca	TECNIFAN
Modelo	1111
Serie	1111

N° de Activo Fijo	50001848-0
N° OT	3529
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor	Trif	Mono	1.08	1.1	1.07	2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 26-10-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica