

|             |                            |                      |                 |
|-------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| Equipo      | Mini Split                 | N° de Activo Fijo    | 50001642-0      |
| Ubicación   | Lo Arcaya                  |                      |                 |
| Descripción | Mini Split Activo Fijo N°3 | N° OT                | 4254            |
| Marca       | CLARK                      | Edificio             | Lo Arcaya 1727  |
| Modelo      | CSM12HRE02                 | Período de Ejecución | Noviembre, 2021 |
| Serie       | /2403286760474220120332    | Área                 | Mantenición     |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Limpieza de Condensador                              | ✓ |
| Limpieza de Evaporador                               | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos        | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor                       | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante  | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |     | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
|                              |     |      |      | R                                   | S | T | Nominal |
| Frío                         | 8.9 |      | ✓    | 0.1                                 |   |   | 0.16    |
| Calor                        | 35  |      | ✓    | 0.18                                |   |   | 0.32    |
| Retorno                      |     |      |      |                                     |   |   | 7       |
|                              |     |      |      |                                     |   |   |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 11-11-2021

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica