

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 3 Torre Sur	
Sala De Litotripcia	
ANWO	
FCA800CT	
K114123015	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
~	/
~	/
•	/
~	/
•	/
•	/
~	/

Correlativo de Fan Coil	1434
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7284 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.5	
Calor	39.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.8	1.8

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.22	0.19	0.15	0.28
0.33	0.28	0.25	0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	16-02-2022	

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica