

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	848
Ubicación	Subterráneo N° 1 MO	N° de Activo Fijo	50003218-0
Descripción	Central de Alimentación Cuarto Frío	N° OT	2839
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC10CBAUEFXLEH	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	50531K76879593	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.7
Calor	38.7

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
5.6	4.3	3.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.3	0.27	0.25	0.51
Motor 2				0.51
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 12-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica