

Equipo:	Split Ducto	N° De Activo:	50001646-0
Ubicación:	Lo Arcaya	Cliente:	CAS
Descripción:	Facturación Lo Arcaya 1	Periodo Ejecución	Septiembre, 2021
Marca:	ANWO	Area	
Modelo:	GEDA60E-DOO	Mantencción preventiva	✓
Serie:	94710060000621		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS					N/A					
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO					N/A					
LIMPIEZA DE DIFUSORES					N/A					
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)					N/A					
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					N/A					
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR					N/A					
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES					N/A					
CHEQUEO DE VALVULAS					N/A					
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT					N/A					
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA					N/A					
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO					N/A					
LIMPIEZA GENERAL					N/A					
LUBRICACION GENERAL					N/A					

EQUIPOS				Presión		Temperatura			
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C	
		Trif	Mono						
				R	S	T	Nom.		
								Amp	
								Amp	
								Amp	
								Amp	
								Amp	
				Baja		Alta		PSI/°	
				Baja		Alta		PSI/°	
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR		✓	0.44			0.70	Amp
✓	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR		✓	0.42			0.70	Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR		✓	5.60			10.95	Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv				Frío	Calor			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			8.3	38.9	C°		
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1							Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)						A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)							°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					Frío/Calor		°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio:	30-09-2021		
Técnico 1:	Xavier Matute	Técnico 2:	Luis Osorio

Mantencción Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantencción  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

