

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso -1 Seguridad
Descripción	Central Seguridad Servidores 2
Marca	YORK
Modelo	YGFC14CBAHEFX-R
Serie	F6004002FB07315

Correlativo de Fan Coil	170
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3399
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12
Calor	12

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
1.1	0	0


Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.46		0.55
Motor 2	0.42		0.55
Motor 3			0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica