

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	50002787-0
Ubicación	SUBT -1 TORRE MEDICA		
Descripción	CA-81CENTRAL DE ALIMENTACION ZONA LAVADO	N° OT	4635
Marca	FONDO 3 CLARK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	CAC-09C2	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	RM220902121181	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓


		Alta		Baja			
		Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)		8.9		6.4	
		Medición de Consumos Eléctricos (A)					
		Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1			✓	0.65		0.49	0.85
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-11-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma TécnicoV° B° Supervisor QR Cleaner IngenieríaV° B° Responsable Clínica