

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5959 Concilio Vaticano
Casa N° 5959 Área Consolidación
AIRWELL
AWAU-YGF009-H11
3B23521230

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

9668
Vitacura 6080
Abril, 2022
Mantención

50002944-0

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓]
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	_

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	9.3
Calor	44.6
Retorno	

Observaciones:

Técnico 1

Técnico 2

				Medición de Cons	sumos Eléctricos (A)	
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.21			0.37
Ventilador Interior						
Compresor 1						3.3
Compresor 2						

Mantencjón Grupb 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica