

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1121
Ubicación	Piso 6 Clinica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Ofc. Quimico Farmaceutico	N° OT	1700
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC06CBASEF-R	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F0877003CD08173	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.8
Calor	35.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	3.1	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.26	0.24	0.22	0.4
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica