

Equipo:	Compacto	N° De Activo:	S/R
Ubicación:	Sala De Maquina Piso -1	Cliente:	CAS
Descripción:	Compacto E931 Resonador Scanner	Periodo Ejecución	Noviembre, 2021
Marca:	CARRIER	Area	
Modelo:	50TQBO90-E931	Mantencción preventiva	✓
Serie:	0815B00274009		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS				N/A						
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS				N/A						
ALINEACION DE POLEAS				N/A						
CAMBIO DE CORREAS				N/A						
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO				✓						
LIMPIEZA DE DIFUSORES				✓						
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR				✓						
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR				✓						
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES				✓						
CHEQUEO DE VALVULAS				✓						
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT				✓						
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA										
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO				✓						
LIMPIEZA GENERAL				✓						
LUBRICACION GENERAL				✓						

EQUIPOS				Presión		Temperatura			
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C	
		Trif	Mono						
				R	S	T	Nom.		
								Amp	
								Amp	
								Amp	
								Amp	
								Amp	
				Baja		Alta		PSI/°	
				Baja		Alta		PSI/°	
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR		✓	0.95			1.30	Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR		✓	3.19			4.60	Amp
✓	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR						15.90	Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv				Frío	Calor			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			9.8		C°		
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1							Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)						A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)							°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					Frío/Calor		°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 09-11-2021

Técnico 1: Yohansson Henrito Técnico 2: José Paricaguan

Mantencción Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantencción  
QR Cleaner

