

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

FREEZER
Piso -3 Vit
Congeldor 650lt estac3 vit
MAIGAS
650LT CURVO
MA6501524LT

N° de Activo Fijo 60001370-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 2503 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de Cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

✓
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>*</b>
<b>~</b>

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Cooler	1.2

Observaciones:

	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)
	L	Nominal
Compresor	1.09	1.5
Ventilador		

V° B° Responsable Clínica

Fecha Mante	nción: 05-10-2021	
Técnico 1 Técnico 2	Yohansson Henrito Andrés Ramírez	
		$\bigcap$ $\bigcap$
	Mantencjön Grupb 1 QR Qlabber	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería