

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	50003072-0
Ubicación	Piso 7 Rafael Maluenda Ducto Bajo Silueta		
Descripción	Ofc N° 3 Iny Aire Exterior Oriente	N° OT	3144
Marca	LG	Edificio	Rafael Maluenda 1600
Modelo	ARNU24GBHA2	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	601KCEN06J22	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	6.2			0.56	0.45	0.4	0.92
Calor	39.4						
Retorno							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica