

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	2095
Ubicación	SUBTERRANEO N° 2 TORRE SUR	N° de Activo Fijo	50003854-0
Descripción	BOX PEDIATRICO 1 VACUNATORIO SUB 2	N° OT	9549
Marca	ANWO	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	FCA500CT-M	Período de Ejecución	Abril, 2022
Serie	3409932910603070100021	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	34

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.7	2.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.36	0.34	0.32	0.55
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-04-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica