

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	93
Ubicación	Convenio Vitacura	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Auditorio 1-A	N° OT	4428
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 6080
Modelo	YGFC14CBAHEFXLF	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	50530B80924649	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	N/A
Limpieza serpentín de Agua Caliente	N/A
Limpieza serpentín de Agua Fria	N/A
Limpieza rejilla de extracción de baño	N/A
Chequeo y limpieza de termostato	N/A
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	N/A
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	N/A
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	N/A
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	N/A
Limpieza de motor eléctrico	N/A
Limpieza general del equipo	N/A

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.8
Calor	42.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.5	3.5	2.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.53	0.44	0.39
Motor 2	0.53	0.48	0.44
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-11-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica