

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire				
Azotea P7º Sector Sur Mo				
	Uma Neonatologia 5.8			
	YORK			
	YSM-50M0707HHR			
	50531G19819037			

N° de Activo Fijo 50001883-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 2516
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	12.5			
Calor	39.9			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.2
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		1.97	1.62	1.95	3.46	
Motor 2	~		1.15	1.21	1.24	1.57	

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 06-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantencjön Grupo 1
QR Olabber

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica