

| | | | |
|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Equipo: | Fan Coil | N° De Activo: | 50002151-0 |
| Ubicación: | Piso 6 Mo | Cliente: | Mo |
| Descripción: | Recien Nacidos Usv 6,33 | Periodo Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Marca: | YORK | Area | |
| Modelo: | YGFC12CBAHEFXL | Mantencción preventiva | ✓ |
| Serie: | 50531719667094 | | |

| | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA | | ✓ | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| ALINEACION DE POLEAS | | | | | | | | | | |
| CAMBIO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR | | | | | | | | | | |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE VALVULAS | | ✓ | | | | | | | | |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA GENERAL | | ✓ | | | | | | | | |
| LUBRICACION GENERAL | | ✓ | | | | | | | | |

| EQUIPOS | | | | Presión | | Temperatura | | | |
|---------|---------------------------------------|--|------|---------|--------|-------------|------------|--------|-----|
| CHILLER | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA | | | Entrada | Salida | Entrada | Salida | PSI/°C | |
| | | Trif | Mono | | | | | | |
| | | | | R | S | T | Nom. | | |
| | | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | | Amp | |
| | | | | Baja | | Alta | | PSI/° | |
| | | | | Baja | | Alta | | PSI/° | |
| | | | R | S | T | Nom | | | |
| | M.Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR | | | | | Amp | | |
| | Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR | | | | | Amp | | |
| | Comp | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR | | | | | Amp | | |
| | Ventana | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) | | | | | PSI/°G | | |
| | Vrv | | | | | | | | |
| | Vrv UI | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | | | | | |
| | | | Trif | Mono | R | S | T | Nom | |
| | Uma | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 | | ✓ | 0.42 | 0.40 | | 0.48 | Amp |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 | | ✓ | 0.48 | 0.46 | | 0.48 | Amp |
| ✓ | Fan Coil | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) | | | 3.3 | 3 | | A/M/B | |
| | Vex / Vin | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) | | | 23 | | | | °C |
| | Cortina de aire | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | 13 | 30.6 | Frío/Calor | | °C |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 29-09-2021

Técnico 1: Lowen´s Ydel Pierre Técnico 2: Angel Ramos

Mantencción Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantencción
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

